



Système de sécurité incendie
NF – Fire safety system

Certificat

Certificate

Reconduction – N° NF: E2 088 A0 du 18/12/2017

Renewal - N°NF: E2 088 A0 from 18/12/2017

Date de fin de validité / Expiry date: 31/12/2020

APOLLO FIRE DETECTORS LIMITED

36, Brookside Road - Havant - Hampshire P09 1JR - Royaume Uni

Première admission / First admission: 01/04/2007

Site de production / Production site: Hampshire (Royaume Uni)

Est autorisé à apposer la marque NF en application des règles générales de la marque NF et du référentiel de certification de l'application NF Système de sécurité incendie (NF-SSI) pour le/les produit(s) cité(s) en annexe.

Is authorized to affix the NF mark on the product(s) listed in appendix, in accordance with the general rules of the NF mark and the NF Fire safety system (NF-SSI) reference document.

Cette décision atteste que les produit(s) désigné(s) en annexe est (sont) certifié(s) conforme(s) aux normes citées en annexe et aux exigences supplémentaires après évaluation par AFNOR Certification tel que spécifié dans le référentiel de certification NF Système de sécurité incendie.

This decision attests that the product(s) mentioned in appendix have been assessed by AFNOR Certification and found to conform with the standards cited in appendix and complementary requirements, as specified in the NF Fire safety system reference document.

Caractéristiques certifiées essentielles :

- Conforme à l'intégralité des articles, applicable au produit considéré, des normes citées en annexe, y compris les éventuelles options déclarées
- Associable dans un système de sécurité incendie certifié NF-SSI
- Mode de fonctionnement
- Indicateur d'action externe
- Type de liaison au système

Main certified characteristics:

- Complies with all articles, applicable to the product under consideration, with the standards listed in the appendix, including any declared options
- Associated in a NF-SSI certified fire safety system
- Operating mode
- External action indicator
- Type of connection to the system

Ce certificat, réédité le 04/01/2018, annule et remplace tout certificat antérieur. Ce certificat NF, incluant son annexe, est valable jusqu'au **31/12/2020** sous réserve des résultats des contrôles effectués par AFNOR Certification qui peut prendre toute décision conformément aux règles générales de la marque NF et au référentiel de certification NF Système de sécurité incendie.

This certificate, reissued 04/01/2018, supersedes all previous certificates. This NF certificate and related appendix is valid until 31/12/2020 subject to the results obtained upon regular controls carried out by AFNOR Certification. Appropriate decision is made by AFNOR Certification in accordance with the general rules of the NF mark and specific NF Fire safety system reference document.



Franck LEBEUGLE

Directeur Général d'AFNOR Certification
Managing Director of AFNOR Certification



Système de sécurité incendie
NF – Fire safety system

Annexe

Appendix

Annexe de la décision de Reconduction – N° NF: E2 088 A0 du 18/12/2017
Appendix of the decision of Renewal - N°NF: E2 088 A0 from 18/12/2017
Date de fin de validité / Expiry date: 31/12/2020

IDENTIFICATION PRODUIT(S) / PRODUCT DESIGNATION

APOLLO FIRE DETECTORS LIMITED

36, Brookside Road - Havant - Hampshire P09 1JR - Royaume Uni

| | |
|--|---|
| Référence commerciale / Product name | 55000-122 |
| Désignation / Designation | Détecteur ponctuel de chaleur Point heat detector |
| Marque commerciale / Trademark | APOLLO |
| Normes / Standards | NF EN 54-5:2001+A1:2002 |
| Classe / Class | A1R A1R |
| Mode de fonctionnement / Operating mode | Conventionnel Conventional |
| Indicateur d'action externe / External action indicator | Oui (avec socle 45681-200) Yes (with base 45681-200) |
| Sensibilité réglable / Sensitivity adjustment | Non No |
| Type de liaison au système / Type of connection to the system | Filaire Wired |
| Isolateur de court-circuit intégré / Integrated short-circuit isolator | Non No |
| Dispositif d'entrée/sortie intégré / Integrated input/output device | Non No |
| Référence(s) socle(s) / Base(s) name(s) | 45681-200, 45681-245, 45681-246, 45681-247, 45681-248 |
| Divers / Miscellaneous | Néant None |

La conformité au Règlement Produits de Construction (EU) n° 305/2011 est attestée par le marquage CE apposé sur le produit. Compliance with the Construction Products Regulation (EU) n° 305/2011 is confirmed by the CE mark on the product.

Cette annexe ne peut être reproduite sans le document auquel elle se rattache. This appendix cannot be copied without the certificate to which it is attached.